

# ZAŚWIADCZENIE

 Numer **WE/ZK/2020/86K**

**Producent:** Spółdzielnia Metalowo-Odlewnicza „OGNIWO”  
 ul. Tumidajskiego 3  
 38-340 Biecz  
**Wyrób:** Kocioł grzewczy na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa  
**Oznaczenie typu:** **OGNIWO EKO PLUS M o mocy 20 kW**  
**Paliwo:** węgiel kamienny- groszek  
**Metoda badania:** PN-EN 303-5:2012

Parametr	Symbol	Jednostka	Wartość	Kryterium	
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym	$\eta_{son}$	%	89,42	-	
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	$\eta_s$	%	86,42	$\geq 77$	
Emisja sezonowego ogrzewania pomieszczeń	Pył	$E_{s,p}$	mg/m <sup>3</sup> <sub>n</sub>	34,17	$\leq 40$
	Organiczne Związki Gazowe	$E_{s,ogc}$	mg/m <sup>3</sup> <sub>n</sub>	18,01	$\leq 20$
	Tlenek Węgla	$E_{s,co}$	mg/m <sup>3</sup> <sub>n</sub>	411,07	$\leq 500$
	Tlenki Azotu	$E_{s,NOx}$	mg/m <sup>3</sup> <sub>n</sub>	329,32	$\leq 350$
Wytworzone ciepło użytkowe	przy znamionowej mocy cieplnej	$P_n$	kW	20,82	-
	przy 30% znamionowej mocy cieplnej	$P_p$	kW	5,09	-
Sprawność użytkowa	przy znamionowej mocy cieplnej	$\eta_n$	kW	90,06	-
	przy 30% znamionowej mocy cieplnej	$\eta_p$	kW	89,31	-
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne	przy znamionowej mocy cieplnej	$e_{l,max}$	kW	0,077	-
	przy 30% znamionowej mocy cieplnej	$e_{l,min}$	kW	0,037	-
	w trybie czuwania	$P_{SB}$	kW	0,0061	-
Współczynnik efektywności energetycznej kotła	EEI	-	86,42	-	
Klasa efektywności energetycznej		-	B	-	

\*) zestawione powyżej emisje odniesione są do spalin suchych zawierających 10% tlenu w stanie normalnym, w temperaturze 273,15K i przy ciśnieniu 1013,25 mbar.

Porównanie wyników zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2020/86K w Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB024 z wymaganiami określonymi Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.

Z-CA DYREKTORA  
 DS. BADAŃ  
 I WZORCOWAŃ

*dr inż. Maciej Jodkowski*



Katowice, 16.11.2020 r.

**PREZES ZARZĄDU**

*mgr inż. Edward Makiela*